



Numero / Number KIP-079530/01 Sostituisce / Replaces  
Emesso / Issued 26/09/2013 Scopo / Scope Directive 92/42/EEC  
Rapporto / Report 120901127  
PIN 0694CO7385

Certificate

**Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:**  
*Award of Energy-Performance labels:*

Marchio / trade mark:

**RADIANT**

Modelli / models:

Livello stelle / Star level:

RH 25	☆☆☆☆*
RH 25 Box	☆☆☆☆*
RH 25 /B	☆☆☆☆*
RH 25 /B Box	☆☆☆☆*
RHA 25 /20	☆☆☆☆*
RHR 25	☆☆☆☆*
RHR 25 Box	☆☆☆☆*
RHA 25 /100	☆☆☆☆*
RH 34	☆☆☆☆*
RH 34 /B	☆☆☆☆*
RHR 34	☆☆☆☆*
RHA 34 /20	☆☆☆☆*
RHA 34 /100	☆☆☆☆*

\* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677  
*Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677.*

**Kiwa Italia S.p.a.**


Sede Legale:  
Via Mameli Goffredo, 20  
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:  
Via Treviso, 32/34  
31020 San Vendemiano (TV)

[www.1kiwa.com](http://www.1kiwa.com)


**GASTEC**

Kiwa



Ing. Emanuele Ferrari  
Director Product Certification

**kiwa**  
Approved



**CE**  
**0694**



Numero / Number KIP-079530/01 Sostituisce / Replaces --  
Emesso / Issued 26/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC  
Directive 92/42/EEC  
Rapporto / Report 120901127  
PIN 0694CO7385 Pagina/Page 1 di 2

## CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti  
*Kiwa hereby declares that the products*

caldaie a condensazione  
*central heating condensing boilers*

Marchio / trade mark: **RADIANT**

Modelli / models:

RH 25, RH 25 Box, RH 25 /B, RH 25 /B Box, RHA 25 /20, RHR 25, RHR 25 Box, RHA 25 /100, RH 34,  
RH 34 /B, RHR 34, RHA 34 /20, RHA 34 /100

costruite da /  
*manufactured by*

**RADIANT BRUCIATORI S.p.A**  
61025 Montelabbate (PU) Italia

soddisfano i requisiti riportati nella  
*meets the essential requirements as described in the*

Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Direttiva Rendimenti 92/42/CEE  
*Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and in the Directive on  
efficiency requirements 92/42/EEC*


I suddetti prodotti sono stati approvati per  
*Mentioned products have been approved for*

Tipi di apparecchi / *appliance type* :

Come specificato nell'**Allegato 1**

*As specified in the ANNEX 1*


Kiwa



Ing. Emanuele Ferrari  
Director Product Certification

**kiwa**  
Approved

EC Directive



2009/142/EC  
92/42/EEC

GASTEC

**CE**  
**0694**

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:  
Via Mameli Goffredo, 20  
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:  
Via Treviso, 32/34  
31020 San Vendemiano (TV)

[www.1kiwa.com](http://www.1kiwa.com)

**GASTEC**

Certificate



Numero / Number KIP-079530/01 Sostituisce / Replaces ...  
 Emesso / Issued 26/09/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC  
 Rapporto / Report 120901127 Directive 92/42/EEC  
 PIN 0694CO7385 Pagina/Page 2 di 2

## CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

### ALLEGATO 1 / ANNEX 1

Marchio / trade mark: RADIANT

RH 25	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RH 25 Box	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RH 25 /B	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RH 25 /B Box	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RHA 25 /20	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RHR 25	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RHR 25 Box	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RHA 25 /100	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RH 34	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RH 34 /B	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RHR 34	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RHA 34 /20	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x
RHA 34 /100	C12-C32-C42-C52-C62-C82	C12x-C32x-C42x-C52x-C62x-C82x

### Paesi e categorie apparecchi / Countries and appliance categories

AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MK, MT, NO, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

I <sub>2H</sub>	G20	20 mbar	
I <sub>2H</sub>	G20	25 mbar	(HU only)
I <sub>2E</sub>	G20	20 mbar	
I <sub>2E+</sub>	G20/G25	20/25 mbar	
I <sub>3+</sub>	G30/G31	28-30/37 mbar	
I <sub>3P</sub>	G31	30 mbar	
I <sub>3P</sub>	G31	37 mbar	
I <sub>3P</sub>	G31	50 mbar	
I <sub>3B</sub>	G30	30 mbar	
I <sub>3B</sub>	G30	50 mbar	
I <sub>3B/P</sub>	G30	30 mbar	
I <sub>3B/P</sub>	G30	37 mbar	(PL only)
I <sub>3B/P</sub>	G30	50 mbar	

Le famiglie di gas e gruppi di gas sopra indicati possono essere combinati per ottenere le categorie II e III secondo la norma EN437: 2009 in accordo alla legislazione nazionale dei paesi.  
 The above gas families and gas groups can be combined to obtain categories II and III according to the standard EN437:2009 and national situation of countries.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:  
 Via Mameli Goffredo, 20  
 20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:  
 Via Treviso, 32/34  
 31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

**GASTEC**

Certificate